



Datum 09.09.2026
Kontakt Roberto Scardina
Direktwahl 081 257 26 79
E-Mail roberto.scardina@alt.gr.ch
Referenz E96800

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Ringstrasse 10, 7001 Chur

Gemeindeverwaltung Trun
Kurt Wolf
Via Dulezi 1
7166 Trun

Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Schlans, 7166 Trun, Nr. 27939
Für den Betrieb verantwortlich Kurt Wolf
Privatauftrag Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden
Für die Erhebung verantwortlich Roland Bearth, Brunnenmeister
Eingang der Proben im Labor 03.09.2026, 07:59 Uhr
Untersuchungszeitraum 03.09.2026 - 08.09.2026

Proben und Ergebnisse

707903 Schlans (Brunnen bei Schulhaus)

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom: 02.09.2026, 16:45 h
Flaschennummer: 2073/2093/8767
Probentemperatur: 11.9 °C
Aussehen: klar
Probenzustand bei Eingang: gekühlt
Probenanlieferung: persönlich
Nutzung: genutzt
Witterung: letzter Regen vor 2 - 5 Tagen
Meereshöhe: 1206 m ü. M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	nn KBE/ml	max. 300 KBE/ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Gesamthärte	78	5.53 °fH	-	-	-
Nitrat	10274	<2 mg/l	max. 40 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Resthärte	20273	0.2 °fH	-	-	-
Säureverbrauch	20273	5.33 °fH	-	-	-
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Calcium	78	19.5 mg/l	-	-	-
Magnesium	78	1.6 mg/l	-	-	-

Kosten (exkl. MWST)

Gestützt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) wird eine Gebühr erhoben. Sie setzt sich zusammen aus:

Untersuchungskosten	CHF	181.15
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebühren	CHF	20.00
Total	CHF	201.15

Freundliche Grüsse

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden



Roberto Scardina
Wasserkontrolleur



Stefan Näf
Leiter Inspektorat Wasser und Chemikalien

Bemerkungen

Rechnungsadresse: Gemeindeverwaltung Trun, Via Dulezi 1, 7166 Trun

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.fedlex.admin.ch, www.gr-lex.gr.ch und gesetze.gl.ch

Beilagen

Rechnung

Kopien

Caufontauna Sumvitg-Trun, Roland Bearth, Via Quadras Su 10, 7175 Sumvitg